



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 3A/DPA/2016

- 1. Producent wyrobu :** Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz „BOHAMET – ARMATURA” Spółka Jawna; Ciele ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota
 - 2. Nazwa wyrobu :** Zasuwę z klinem gumowanym PN 16 wykonane z żeliwa szarego EN GJL-250, lub z żeliwa sferoidalnego EN GJS-500-7 w tym :
 - zasuwę z przyłączami kołnierzowymi ZK1 :
 - DN 50 - DN 300, szereg 14
 - DN 50 – DN 300, szereg 15- zasuwę z przyłączami gwintowanymi typ ZG1: DN 20, 25, 32, 40, 50
 - 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego :** PKWiU 28.14.13.0
 - 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu :** Armatura przeznaczona do stosowania w naziemnych lub podziemnych systemach wodociagowych, przesyłających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub w systemach przesyłu cieczy nieagresywnych, nie zawierających części statych.
 - 5. Specyfikacja techniczna :**
 - PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociagowa Wymagania użytkowe i badania sprawdzające Część 1: Wymagania ogólne
 - PN-EN 1074-2:2002 - Armatura wodociagowa Wymagania użytkowe i badania sprawdzające Część 2: Armatura zaporowa
 - 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu :** PN16, Szczelność Klasa A, Właściwości konstrukcyjne wg punktu 4 normy PN-EN 1074-2:2002 Właściwości eksploatacyjne wg punktu 5 normy PN-EN 1074-2:2002
- Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Ciele, dnia. 07.01.2016

“BOHAMET-ARMATURA” SP.J.

Chodera Tomasz

.....
(miejsce i data wystawienia)

Specjalista ds. kontroli jakości i nadzoru BHP
Tomasz Chodera

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)