

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

z Dyrektywą 2014/68/UE dla urządzeń ciśnieniowych

Producent: ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.com.pl

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Oświadczamy, że poniżej wymienione zawory zwrotne spełniają wymagania Dyrektywy 2014/68/UE

FIGURA PRZYŁĄCZE KSZTAŁT	MATERIAŁ KADŁUBA	ŚREDNICA NOMINALNA DN (mm)	CIŚNIENIE NOMINALNE PN (MPa)	MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY (°C)
402 kotłnierzowy grzybkowy	Żeliwo szare EN-GJL-250 5.1301	50 ÷ 200	1,6	80
		250 ÷ 300	1,0	

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł A

Stosowane normy zharmonizowane: 1. EN-19, 2. EN-12266-1, 3. EN-16767

Stosowane inne normy: 1. EN-558, 2. EN-10213, 3. EN-10088-1, 4. EN-12266-2, 5. EN-1503-1, 6. EN-736,

7. EN-1561, 8. EN-1092-2

Deklaracja zgodności nr: 37/03/2017

Dyrektor Zarządzający


Andrzej Mrozek

Ścinawka Średnia 6.03.2017r